

Boletim de Análise de Água				
Parâmetros	V.M.P.	Sistemas		
		E.T.A	Marumbé	Pinguela
Odor	não objetável	-	-	-
Cor aparente	Até 15 UH	0,0	0,0	0,1
Turbidez	Até 5 UT	0,62	0,46	0,65
Flúor	0,6-0,8 mg/L	0,75	0,72	0,71
pH	6,0-9,5	6,96	7,84	7,83
Cloro	0,3-2,0 mg/L	1,33	1,19	1,01
Coliformes Totais	Ausência	Ausência	Ausência	Ausência
V.M.P.= valor máximo permitido			Data:09/2010	